



YHAKXS 12/20 kV

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION

Żyłka przewodząca aluminium a, klasy 2
Aluminium conductor, class 2

Warstwa półprzewodząca wewnętrzna
Inner semiconducting layer

Izolacja z polietylenu usieciowanego /XLPE insulation

Warstwa półprzewodząca zewnętrzna
Outer semiconducting layer

Taśma półprzewodząca / Semiconducting tape

Żyłka powrotna z drutów miedzianych oraz taśmy miedzianej
Cu wire screen and Cu tape counter-helix

Taśma nieprzewodząca / Non-conducting tape

Zewnętrzna powłoka z PVC / PVC outer sheath

ZASTOSOWANIE

Kable przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej, do zastosowania w sieciach energetycznych SN o napięciu znamionowym 8,7/15 kV. Do układania bezpośrednio w gruncie, betonie, kanałach kablowych i bezpośrednio w powietrzu.

Cables are designed for transfer of electrical energy for use in MV grids with nominal voltage 12/20 kV. Dedicated for fixed installation directly in ground, in concrete, in cable channel / pipes made of non-magnetic material and directly in air.

PODSTAWOWE PARAMETRY / PROPERTIES

Napięcie znamionowe / Rated voltage: 12/20 kV

Napięcie próby / Test voltage: 42 kV

Napięcie maksymalne robocze / Max. voltage: 24 kV

Najwyższa dopuszczalna temp. żyły przewodzącej
Max. conductor temperature: +90°C

Najwyższa dopuszczalna temp. żyły przewodzącej
w warunkach zwarcia / Max. short-circuit temperature: +250°C

Temperatura pracy – zakres / Temperature range for handling:
-35°C do +90°C

Najniższa dopuszczalna temp. układania kabli
Min. temperature for laying and manipulation: -5°C

Najniższa dopuszczalna temp. przechowywania kabli
Min. storage temperature: -25°C

Kolory izolacji (barwna identyfikacja żył) / Colour of insulation:
naturalny / natural

Kolor powłoki zewnętrznej / Colour of sheath: czerwony / red

Odporność na promieniowanie UV / UV stability: tak / yes

Min. promień gięcia / Min. bending radius: 15D

Opakowania / Packaging: bębny kablowe / cable drums

Deklaracja Zgodności / Declaration of Conformity

Reakcja na ogień wg CPR / CPR class: E_{ca}

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Liczba i przekrój znamionowy żył <i>No. of cores and cross-section</i>	Kształt / konstrukcja żyły roboczej <i>Shape of conductor</i>	Średnica żyły roboczej <i>Conductor diameter</i>	Grubość znamionowa izolacji <i>Nominal insulation thickness</i>	Średnica żyły izolowanej – wartość obliczeniowa <i>Diameter over insulation approx.</i>	Grubość znamionowa opony <i>Nominal sheath thickness</i>	Średnica zewnętrzna kabla – wartość obliczeniowa <i>Outer diameter approx.</i>	Min. dopuszczalny promień gięcia <i>Min. permitted bending radius</i>	Orientacyjna masa kabla o długości 1km <i>Cable mass approx.</i>
mm ²		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/km
1x35/16	RMC	7,2	5,5	19,4	2,5	28	420	862
1x50/16	RMC	8,3	5,5	20,5	2,5	29	435	936
1x70/16	RMC	9,8	5,5	22,0	2,5	31	465	1030
1x70/25	RMC	9,8	5,5	22,0	2,5	31	465	1126
1x95/16	RMC	11,3	5,5	23,5	2,5	32	480	1150
1x95/35	RMC	11,3	5,5	23,5	2,5	32	480	1348
1x120/16	RMC	12,8	5,5	25,0	2,5	34	510	1267
1x120/25	RMC	12,8	5,5	25,0	2,5	34	510	1363
1x120/50	RMC	12,8	5,5	25,0	2,5	34	510	1615
1x150/25	RMC	14,2	5,5	26,4	2,5	36	540	1492
1x150/50	RMC	14,2	5,5	26,4	2,5	36	540	1742
1x185/25	RMC	15,8	5,5	28,0	2,5	37	555	1648
1x185/50	RMC	15,8	5,5	28,0	2,5	37	555	1900
1x240/25	RMC	18,1	5,5	30,3	2,5	40	600	1860
1x240/50	RMC	18,1	5,5	30,3	2,5	40	600	2118
1x300/25	RMC	20,2	5,5	32,4	2,5	42	630	2088
1x300/50	RMC	20,2	5,5	32,4	2,5	42	630	2340
1x400/25	RMC	23,3	5,5	35,5	2,5	45	675	2294
1x400/35	RMC	23,3	5,5	35,5	2,5	45	675	2562
1x400/50	RMC	23,3	5,5	35,5	2,5	45	675	2682
1x500/35	RMC	26,5	5,5	38,7	2,5	48	720	3121
1x500/50	RMC	26,5	5,5	38,7	2,5	48	720	3290
1x630/35	RMC	29,9	5,5	42,1	2,5	51	765	3658
1x630/50	RMC	29,9	5,5	42,1	2,5	51	765	3780
1x800/35	RMC	34,2	5,5	46,4	2,7	56	840	4366
1x800/50	RMC	34,2	5,5	46,4	2,7	56	840	4488
1x1000/35	RMC	38,1	5,5	50,3	2,8	61	915	5165
1x1000/50	RMC	38,1	5,5	50,3	2,8	61	915	5316

PARAMETRY ELEKTRYCZNE / ELECTRICAL PARAMETERS

Liczba i przekrój znamionowy żył No. of cores and cross-section	Max. rezystancja żył w temp. 20° Effective resistance of conductor at 20°C	Pojemność Capacitance	Indukcyjność kabla w powietrzu / w ziemi w układzie trójką Cable inductance (trefoil installation)	Indukcyjność kabla w powietrzu w układzie płaskim Cable inductance in air (parallel)	Indukcyjność kabla w ziemi w układzie płaskim Cable inductance in ground (parallel)
mm ²	Ω/km	μF/km	mH/km	mH/km	mH/km
1x35/16	0,8680	0,16	0,46	0,64	0,75
1x50/16	0,6410	0,17	0,44	0,62	0,72
1x70/16	0,4430	0,19	0,42	0,59	0,69
1x70/25	0,4430	0,19	0,42	0,59	0,67
1x95/16	0,3200	0,21	0,40	0,58	0,66
1x95/35	0,3200	0,21	0,40	0,56	0,63
1x120/16	0,2530	0,23	0,38	0,56	0,64
1x120/25	0,2530	0,23	0,38	0,55	0,63
1x120/50	0,2530	0,23	0,38	0,53	0,59
1x150/25	0,2060	0,25	0,37	0,54	0,61
1x150/50	0,2060	0,25	0,37	0,51	0,57
1x185/25	0,1640	0,27	0,36	0,52	0,59
1x185/50	0,1640	0,27	0,35	0,50	0,55
1x240/25	0,1250	0,29	0,34	0,50	0,57
1x240/50	0,1250	0,29	0,34	0,48	0,53
1x300/25	0,1000	0,32	0,33	0,49	0,55
1x300/50	0,1000	0,32	0,33	0,47	0,52
1x400/25	0,0778	0,36	0,32	0,47	0,52
1x400/35	0,0778	0,36	0,31	0,47	0,51
1x400/50	0,0778	0,36	0,31	0,45	0,50
1x500/35	0,0605	0,40	0,30	0,45	0,49
1x500/50	0,0605	0,40	0,30	0,44	0,48
1x630/35	0,0469	0,44	0,29	0,44	0,47
1x630/50	0,0469	0,44	0,29	0,43	0,46
1x800/35	0,0367	0,49	0,28	0,43	0,46
1x800/50	0,0367	0,49	0,28	0,42	0,44
1x1000/35	0,0291	0,54	0,27	0,43	0,44
1x1000/50	0,0291	0,54	0,27	0,42	0,43

PARAMETRY ELEKTRYCZNE / ELECTRICAL PARAMETERS

Liczba i przekrój znamionowy żył No. of cores and cross-section	Prąd zwarciovowy 1-sekundowy Short circuit current - equiv.	Prąd zwarciovowy 1-sekundowy dla żyły powrotnej Short circuit current of screening - equiv.	Stała czasowa nagrzewania żyły układ trójką Heating time constant (trefoil)	Stała czasowa nagrzewania żyły układ płaski Heating time constant (parallel)	Dopuszczalna obciążalność prądowa kabla w powietrzu w układzie trójką* Current ratings of cable on air (trefoil)*	Dopuszczalna obciążalność prądowa kabla w powietrzu w układzie płaskim* Current ratings of cable on air (parallel)*	Dopuszczalna obciążalność prądowa kabla w ziemi w układzie trójką* Current ratings of cable in ground (trefoil)*	Dopuszczalna obciążalność prądowa kabla w ziemi w układzie płaskim* Current ratings of cable in ground (parallel)*
mm ²	kA	kA	s	s	A	A	A	A
1x35/16	3,3	3,2	191	141	160	190	145	165
1x50/16	4,7	3,2	274	203	190	225	175	195
1x70/16	6,6	3,2	349	259	240	280	210	235
1x70/25	6,6	5,0	351	263	240	280	210	235
1x95/16	9,0	3,2	436	324	290	340	250	280
1x95/35	9,0	7,0	447	342	290	340	250	280
1x120/16	11,3	3,2	526	393	335	395	285	320
1x120/25	11,3	5,0	533	406	335	395	285	320
1x120/50	11,3	10,0	541	427	335	395	285	320
1x150/25	14,2	5,0	643	495	375	440	320	355
1x150/50	14,2	10,0	659	528	375	440	320	355
1x185/25	17,5	5,0	756	585	430	500	360	395
1x185/50	17,5	10,0	774	631	430	500	360	395
1x240/25	22,7	5,0	920	726	515	595	420	455
1x240/50	22,7	10,0	947	798	515	595	420	455
1x300/25	28,4	5,0	1098	883	585	680	475	510
1x300/50	28,4	10,0	1146	985	585	680	475	510
1x400/25	37,8	5,0	1443	1177	680	770	540	565
1x400/35	37,8	7,0	1474	1252	680	770	540	565
1x400/50	37,8	10,0	1527	1347	680	770	540	565
1x500/35	47,3	7,0	1724	1508	775	870	605	630
1x500/50	47,3	10,0	1790	1641	775	870	605	630
1x630/35	59,6	7,0	2079	1868	890	1005	675	700
1x630/50	59,6	10,0	2131	2052	890	1005	675	700
1x800/35	75,6	7,0	2503	2419	1015	1140	750	780
1x800/50	75,6	10,0	2673	2673	1015	1140	750	780
1x1000/35	94,6	7,0	3116	3050	1135	1275	820	850
1x1000/50	94,6	10,0	3315	3447	1135	1275	820	850